



**ООО «РосТурПласт»**  
140326, Моск. Обл., Егорьевский район, с. Лелечи,  
дом 47 т/ф: (495) 287-17-57

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:** Крестовина одноплоскостная 50x50x50x45° РосТурПласт ТУ 4926-001-78044889-2005

**НОМЕР ПАРТИИ:** 121018

кол-во 5000 шт

**ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:** октябрь 2018 г.

| № п/п | Наименование показателей                  | Нормы по ТУ  | Результат испытания                            |
|-------|---|--|--|
| 1     | Внешний вид.Маркировка.                   | Поверхность фасонных частей должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности допускаются незначительные следы от формующего инструмента и другие неровности, не выходящие за пределы допусков.Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2 мм. Окраска должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид и качество поверхности фасонных частей должно соответствовать контрольным образцам. | Внешний вид соответствует. Маркировка имеется. |
| 2     | Конструкция, размеры                      |  |  |
| 2.1   | Наружный диаметр                          | 50+0,3   | 50   |
| 2.2   | Толщина стенки                            | 1,8+0,4  | 1,9  |
| 2.3   | Диаметр гладкой части раструба (прямого)  | 50,4+0,8   | 51,2   |
| 2.4   | Диаметр гладкой части раструба (бокового) | 50,4+0,8   | 51,2   |
| 2.4   | Диаметр гладкой части раструба (бокового) | 50,4+0,8   | 51,2   |

**Условия хранения:** Фитинги следует хранить в неотапливаемых складских помещениях, исключающих вероятность их механических повреждений, или отапливаемых складах не ближе одного метра от отопительных приборов.

**Гарантийный срок хранения фитингов:** 2(два) года со дня изготовления.

**Заключение:** Крестовина одноплоскостная 50x50x50x45°( Партия №121018) соответствует требованиям ТУ 4926-001-78044889-2005

Дата выдачи паспорта:

12.10.18



Зиновьева Ю.Д

ОТК № 2

ООО «РОСТУРПЛАСТ»