

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:** Хомут с защелкой VALFEX PP – 50 ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

ТУ 4926-005-21088915-2016

**НОМЕР ПАРТИИ:** б/н

Кол-во: 1000 шт.

**ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:** май 2022 г.

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТУ и ГОСТ	Результат испытания
1	Внешний вид	На поверхности фитингов не допускаются пузыри, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Для фитингов: - высота выступов после удаления литников не более 0,5 мм; - высота следа от разъема формы, следа от выталкивателей не более 0,5 мм; - глубина утяжек не более 0,5 мм. Внешний вид изделий должен соответствовать контрольному образцу	Внешний вид и качество поверхности фитинга соответствует контрольным образцам.
2	Конструкция, размеры		
2.1	Внутренний диаметр D1	50,0±0,4 мм	соответствует
2.2	Внутренний диаметр D2		
3	Стойкость при постоянном внутреннем давлении фитинга: Испытательное давление, 6,74 Мпа при 20 °С - час не менее		

Заключение: Хомут с защелкой VALFEX PP – 50 ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ соответствует требованиям ТУ 4926-005-21088915-2016, с протокола заводских испытаний.

Дата выдачи паспорта: « 22 » августа 2022 г.

Начальник ОТК

Унгеров

