



ООО «РТП»

140326, Моск. Обл., Егорьевский район, с. Лелечи,
дом 61Б т/ф: (495) 540-52-62

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Арт: 36572

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Тройник 110x50x87° ВК ПП ТУ 4926-001-78044889-2005

НОМЕР ПАРТИИ: 36572/091122

кол-во 5000 шт

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: Ноябрь 2022г.

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТУ	Результат испытания
1	Внешний вид. Маркировка.	Поверхность фасонных частей должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности допускаются незначительные следы от формующего инструмента и другие неровности, не выходящие за пределы допусков. Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2 мм. Окраска должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид и качество поверхности фасонных частей должно соответствовать контрольным образцам.	Внешний вид и качество поверхности Тройника соответствуют контрольному образцу. Маркировка имеется.
2	Конструкция, размеры		
2.1	Наружный диаметр	110 ^{+0,4}	Соответствует
2.2	Толщина стенки	2,7 ^{+0,5}	Соответствует
2.3	Диаметр гладкой части раструба (прямого) D1	110 ^{+0,9}	Соответствует
2.4	Диаметр гладкой части раструба (бокового) D2	50,4 ^{+0,8}	Соответствует
3	Изменение внешнего вида после прогрева в воздушной среде при 135°C	Отсутствие повреждений (трещины, расслоения, раковины, пузыри, вздутия, открытие линии спая потоков)	Соответствует
4	Коплектация (резиновое уплотнение)	В комплект поставки должны входить фасонные части, уплотнительные кольца.	2шт

Условия хранения: Хранение полипропиленовых фитингов должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ32414 в проветриваемых навесах или помещениях. При хранении трубы и фитинги должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

Погрузка и разгрузка допускается только при температуре выше -10°C. Для транспортировки при температуре от -11 до -20°C следует принять специальные меры для предотвращения передачи механических нагрузок на трубы. Транспортировка при температуре ниже -21 °C запрещена.

Запрещается складировать трубы и фитинги на расстоянии менее 1м. от нагревательных приборов.

Гарантийный срок: Гарантийный срок составляет - 10 лет.

Заключение: Тройник 110x50x87°ВК ПП (партия №36572/091122) соответствует требованиям ТУ 4926-001-78044889-2005

Дата выдачи паспорта: 09.11.2022г.

