

ООО «НПО ПРОМПАТ»

Муфта противопожарная ПМ-002

ПАСПОРТ

ПМ-002

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Муфта противопожарная ПМ-002 для полимерных труб (далее по тексту - муфта) предназначена для обеспечения огнестойкости конструкций узлов прокладки канализационных стояков (далее КС) из полимерных материалов через перекрытия.

1.2 Муфта представляет собой стальной окрашенный корпус с вкладышем из термоуплотняющей и термоизолирующей резины марки.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Свойства муфты приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Норма
1	Толщина вкладыша, мм, не менее: - для труб $D_y=160$ мм - для труб $D_y=125$ мм - для труб $D_y=110$ мм - для труб $D_y=50$ мм - для труб $D_y=40$ мм - для труб $D_y=32$ мм - для труб $D_y=25$ мм - для труб $D_y=20$ мм	 15±1 10±1 8±1 6±1 4±1 4±1 4±1 4±1

2.2. Основные пожарно-технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателя	Норма
1	Предел огнестойкости узла прокладки КС через ограждающие строительные конструкции, не менее	Е1 180
2	Инерционность срабатывания (полного перекрытия КС), мин., не более	10
3	Температура газовой среды в объеме КС (до срабатывания), °С, не более	300
4	Горение материала КС на не обогреваемой поверхности	Отсутствует
5	Температурный интервал эксплуатации вне условий пожара, °С	0...+40

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№ п/п	Наименование	Количество	Примечание
1	Муфта противопожарная ПМ-002	По заявке	Размер по заявке
2	Инструкция по монтажу	1	На комплект

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие муфты нормируемым техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

5.2. Срок службы устанавливается равным **30** годам со дня изготовления.

5.3. В течение гарантийного срока безвозмездно устраняются выявленные дефекты, либо изделие заменяется на новое.

5.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1. Муфта противопожарная ПМ-002, ТУ5285-018-45855130-2016, партия № _____ от «___» _____ 20__ года соответствует требованиям ТУ5285-018-45855130-2016 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____ 20__ года.

Подпись _____
М.П.

Изготовитель:
ООО «НПО ПРОМПАТ»
127083, Г. Москва, ул. 8 Марта. д.1, стр.12
Тел./Факс 231-31-33; 231-31-50

Дата продажи «___» _____ 20__ года