



**ROLS
ISOMARKET**

ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2, г. Москва, Россия, 127015
тел.: (495) 363-68-64, 787-60-62, 988-48-15; факс: (495) 787-60-62
e-mail: info@rols-isomarket.ru www.rols-isomarket.ru
Обособленное подразделение ООО "РОЛС Изомаркет"
пл. Менделеева, д. 2, корп. 39Б, г. Переславль-Залесский, Ярославская обл., 152025

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 177

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки
«ENERGOFLEX SUPER»

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Наименование изделия | Трубка ENERGOFLEX SUPER 28/9-2 |
| № партии | 2301192 |
| Количество изделий в партии(п.м) | 26 880 |

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64.Н08469 от 02.11.2016

Результаты приёмо-сдаточных испытаний

| Наименование показателя | Норма по ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009) | Результат приёмо-сдаточных испытаний |
|-------------------------|--|---|
| Внутренний диаметр (мм) | 29 – 32 | 30 |
| Толщина стенки (мм) | 7,5 – 10,5 | 9 |
| Длина (мм) | 1970 – 2050 | 2000 |
| Внешний вид | | Соответствует |

Гарантийный срок хранения: 18 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 28/9-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



Контролёр ОТК

Л.В. Дмитриева Дмитриева Л.В.

Инженер ОТК

Н.В. Чижова Чижова Н.В.

Паспорт качества выдан

25.01.2019