



Общество с ограниченной ответственностью «Покров Групп»  
Торгово-производственное объединение МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ  
[www.mkpsm.ru](http://www.mkpsm.ru) (495) 617-17-17

**Паспорт № 74**

Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001  
с изм.№1

Подлежит обязательной сертификации  
Сертификат соответствия № РОСС  
RU. АГ99.В00919 от 28.10.2016 г.  
Санитарно-эпидемиологическое  
Заключение  
KG 11.01.09013. Е 002897.11.16  
от 25.11.2016 г.

Наименование: Труба ПЭ 100 SDR 17 d 40\*2,4

Дата изготовления: МАРТ 2017 г.

Количество: 900 п/м 270 кг

Марка полиэтилена: ПЭ2НТ 11-9

	Наименование показателя	Значение по-казателя по ГОСТ	Значение по-казателя фак-тические
1.	Внешний вид поверхности	Таблица 5 п.1	Соответствует
2.	Наружный диаметр, мм	40+0,4 мм	40
3.	Толщина стенки, мм	2,4+0,5 мм	2,5
4.	Относительное удлинение при разрыве, % не ме-нее	250	Более 250

5.	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	Соответствует
6.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. напряжении 9,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	100	Соответствует
7.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 4,6 МПа, контрольное время, ч, не менее	165	Соответствует
8.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 4,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	1000	Соответствует
9.	Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления		

**Заключение:** Качество труб напорных из полиэтилена низкого давления соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм. №1.

Начальник лаборатории



*[Handwritten signature]*

А.И. Винтер

Сертификат выдан

*[Handwritten signature]*

Е.Ю. Винницкая

Дата выдачи

«09» марта 2017 г.