



ПАСПОРТ

Блок регулирующий, тип AFPQ, модификация

Код материала: 003G1031



07.11.2016

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Блок регулирующий типа AFPQ.

1.2. Изготовитель

Фирма: "Danfoss A/S", DK-6430, Nordborg, Дания.

Завод фирмы-изготовителя: "Danfoss Trata d.o.o.", Jozeta Jame 16 1210 Ljubljana-Sentvid, Словения.

1.3. Продавец

ООО "Данфосс", 143581, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указана на шильдике регулятора в формате нн/гг.

2. Назначение изделий

Блок регулирующий типа AFPQ является управляющим элементом составного гидравлического регулятора прямого действия. Блок регулирующий типа AFPQ совместно с клапаном типа VFQ 2 представляет регулятор автоматического типа AFPQ/VFQ 2



3. Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Номинальный диаметр регулирующего клапана (DN), мм | 15-250 |
| Условное давление датчика (PN), погружная гильза, бар | 40 |
| Рабочая среда | см. характеристики регулирующего клапана |
| Диапазон регулируемого давления $\Delta P_{рег.}$, бар | 0,15–1,5 |
| Перепад давлений на дросселе $\Delta P_{др.}$, бар | 0,2 |
| Вид регулирующего клапана | VFQ2 DN=15-250 |
| Площадь регулир. диафрагмы, см ² | 250 |
| Цвет пружины | Красный |
| Климатическое исполнение | Категория 3 по ГОСТ 15150-69 |
| Корпус регулирующего блока | Оцинкованная сталь с покрытием (мат. № 1.0338) |
| Регулирующая диафрагма | EPDM с волокнистым армированием |
| Импульсная трубка | Нержавеющая сталь, Ø 10 x 0,8 мм, или медь, Ø 10 x 1 мм, штуцер G ¼, ISO228 |
| Охладитель импульса давления | Сталь с лаковым покрытием, емкость 1 л (V1). Устанавливается на импульсных трубках при температуре свыше 150 °С |
| Масса (кг) | 34 |

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- блок регулирующий типа AFPQ;

- инструкция по монтажу и эксплуатации.


5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

| | |
|--|---|
|  | Соответствие блока регулирующего типа AFPQ подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ТС N RU Д-ДК.АИ30.В.01388, срок действия с 12.12.2013 по 10.12.2018. |
|--|---|

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие блока регулирующего типа AFPQ техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения блока регулирующего типа AFPQ составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы блока регулирующего типа AFPQ при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ - 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.