

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2324На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки
«ENERGOFLEX SUPER»

Артикул изделия	EFXT042092SU
Наименование изделия	Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/9-2
№ партии	2107232
Количество изделий в партии(п.м)	29 810

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № 04УПС1.RU.C02795 от 11.11.2022

Результаты приёмо-сдаточных испытаний

Наименование показателя	Норма по ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)	Результат приёмо-сдаточных испытаний
Внутренний диаметр (мм)	44 – 48	46
Толщина стенки (мм)	7,5 – 10,5	9
Длина (мм)	1970 – 2050	2000
Внешний вид		Соответствует

Гарантийный срок хранения:

60 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения:

Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/9-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



Контролёр ОТК

Семакова Е.Г.

Паспорт качества выдан 24.07.2023г.