

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2503

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки
«ENERGOFLEX SUPER»

Артикул изделия	EFXT089132SU
Наименование изделия	Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/13-2
№ партии	2607223
Количество изделий в партии(п.м)	2 700

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU. АД38.Н00727 от 12.11.2019

Результаты приёмо-сдаточных испытаний

Наименование показателя	Норма по ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)	Результат приёмо-сдаточных испытаний
Внутренний диаметр (мм)	91 – 95	92,5
Толщина стенки (мм)	11 – 15	12
Длина (мм)	1970 – 2050	2000
Внешний вид		Соответствует

Гарантийный срок хранения: 60 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.


Условия хранения: Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 89/13-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



Инженер ОТК



Блинова Е.Н.

Паспорт качества выдан _____ 28.07.2022г.