

**Федеральное государственное учреждение**

**«736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора  
Министерства обороны Российской Федерации»**

**Аккредитованный испытательный лабораторный центр**

Аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.166 от 13.04.2011 г.

зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU.0001.510441 от 13.04.2011 г. действителен до «30» апреля 2013 года

*Юридический адрес: 111250, г. Москва 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7*

*Телефон / факс: 709-77-56*

*ИНН 7722136074 / КПП 772201001*

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соответствии (не-соответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 377-12-ЭЗ

дата 08.12.2011

На основании заявления (№, дата)

**Организация-изготовитель:**

«General Fittings, S.r.l»

Адрес: Via Golgi, 73/75, 25064, Gussago (BS), Italy, Италия

**Организация-получатель:**

«General Fittings, S.r.l»

Адрес: Via Golgi, 73/75, 25064, Gussago (BS), Italy, Италия

**Наименование продукции:**

Детали и соединения трубопроводов из латуни т.м. «General Fittings»: фитинги, клапаны, коллекторы, шаровые краны.

**Изготовлена в соответствии:**

Сертификаты качества от изготовителя

**Перечень документов, предоставленных на экспертизу:**

Доверенность, сертификаты качества от изготовителя, регистрационные документы

**Основанием для признания продукции соответствующей (не-соответствующей) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам являются:**

Протокол ИЛЦ ФГУ «736 ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ» № 1491-11-АЛ от "29" ноября 2011 г.



### Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества (показатели, факторы)	фактическое значение	гигиенический норматив
Медь (Cu), мг/л	0,04	1,0
Цинк (Zn), мг/л	0,002	1,0
Алюминий (Al), мг/л	0,01	0,5
Олово (Sn), мг/л	0,003	2,0
Свинец (Pb), мг/л	0,002	0,03
Железо (Fe), мг/л	0,04	0,3
Марганец (Mn), мг/л	0,001	0,1
Никель (Ni), мг/л	0,001	0,1

### Состав:

латунь

### Область применения:

для хозяйственно-питьевого водоснабжения и систем водяного отопления

### Условия хранения, использования, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке

### Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке

### Продукция:

Детали и соединения трубопроводов из латуни т.м. «General Fittings»: фитинги, клапаны, коллекторы, шаровые краны. соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам (гл. II, разд. 16, п. 11.24).

Начальник ИЛЦ

Начальник отдела



Э.П.Соловей

И.И.Азаров