



ОКП РБ 28.14.13.570

**КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ на PN 1,6 МПа****Паспорт**

М 21204 - 015 ПС



Декларация о соответствии ЕАЭС ВУ/112 11.01. ТР010 007 08592. Срок действия до 24.11.2022 г.
 Декларация о соответствии ВУ/11211.01 ТР013 022 18071. Срок действия до 18.07.2022 г.
 Сертификат соответствия № ВУ/112 03. 12.003 59451. Срок действия до 06.11.2024 г.

Клапаны запорные на PN1,6 МПа соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299. (Протокол № 5957/1-11 от 09.11.2020 г.)

Клапаны запорные на PN 1,6 МПа (далее клапаны), предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах воды.

Клапаны номинальным диаметром DN50 изготавливаются в 2-х конструктивных исполнениях: муфтовые и муфтово-цапковые (м-ц).

1. Основные технические данные

1.1. Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Параметр | Значение | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|------|---------------|----------|-------------------|
| | Клапаны | | | | | | | | | | |
| | DN15 | DN20/15 | DN20 | DN25/20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 (исп.01) | DN50 м-ц | DN50 м-ц (исп.01) |
| Номинальный диаметр: - входного патрубка; - отверстия в затворе | 15 15 | 20 15 | 20 20 | 25 20 | 25 25 | 32 32 | 40 40 | | | 50 50 | |
| Таблица фигур | 15БЗр | | | | | | | | | | |
| Давление номинальное, PN, МПа | 1,6 | | | | | | | | | | |
| Рабочая среда | вода | | | | | | | | | | |
| Температура рабочей среды, °С, не более | 70 | | | | | | | | | | |
| Герметичность затвора кл. «D» ГОСТ 9544: утечки (по воздуху), см ³ /мин., не более | 27 | | 36 | | 45 | 57,6 | 72 | 90 | | | |
| Масса, кг, не более | 0,22 | 0,26 | 0,32 | 0,42 | 0,49 | 0,64 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,2 |
| Строительная длина, мм, не более | 46 | 55 | 66 | 70,5 | 70,5 | 83 | 95 | 100 | 95 | 100 | 96 |
| Материал деталей: - корпус - крышка - шпindel, золотник - кольцо уплотнительное | Латунь ЛЦ40Сд или ЛЦ40С ГОСТ17711-93 | | | | | | | | | | |
| | ЛЦ40С ГОСТ17711-93 | | | | | | Сплав АК12 ГОСТ 1583-93 | | | | |
| | Латунь ЛЦ40Сд или ЛЦ40С ГОСТ17711-93 | | | | | | Сплав Д16Т ГОСТ 4784-2019 | | | | |
| | Резина пищевая | | | | | | | | | | |
| Привод | ручной, от маховика | | | | | | | | | | |

1.2 Показатели надежности:

- полный средний срок службы – 7 лет
- полный средний ресурс – не менее 7000 циклов;
- наработка до отказа – не менее 3000 циклов.

2 Комплектность

Комплект поставки:

- паспорт - 2 экз. на каждую упаковочную единицу;
- руководство по эксплуатации – 2 экз. на каждую упаковочную единицу.

3 Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

Гарантийная наработка на отказ – 2400 циклов «открыто-закрыто» в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

4 Свидетельство об упаковке

Клапаны упакованы в ящики из гофрированного картона.

Клапаны в положении «закрыто», золотники в нижнем положении без поджатия.

5 Свидетельство о приемке

5.1 Клапан испытан воздухом на прочность и плотность материалов давлением 2,4 МПа.

5.2 Клапан DN 32, PN 1,6 МПа, т/ф 15БЗр, _____
изготовлен и принят согласно ТУ 206-3973235-01-93 и признан годным для эксплуатации.

М.П.



(подпись)

[Handwritten signature]

04.2022

(месяц, год)

(упаковщик)

6 Хранение и транспортирование

6.1 Условия транспортирования и хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

Клапаны должны храниться в упаковке изготовителя в неотапливаемых хранилищах в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре воздуха плюс 40°C минус 50°C и относительной влажности не более 80%.

Допускается транспортирование и временное хранение при температуре минус 60°C.

Адрес изготовителя: 230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 94
Унитарное предприятие «Цветлит», факс (+375152) 56-98-39
e-mail: sbyt-zwetlit@mail.ru

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте: <http://www.zwetlit-grodno.by/>

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! Продукцию предприятия приобретайте у официальных представителей указанных на нашем сайте, либо у предприятия-изготовителя. Подлинность продукции сверяйте по товарному знаку изготовителя на изделии.

Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия.