

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 135

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки
«ENERGOFLEX SUPER»

Наименование изделия	Трубка ENERGOFLEX SUPER 48/25-2
№ партии	3101173
Количество изделий в партии(п.м)	210

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64.Н08469
от 02.11.2016

Результаты приёмо-сдаточных испытаний

Наименование показателя	Норма по ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)	Результат приёмо-сдаточных испытаний
Внутренний диаметр (мм)	50 – 54	51
Толщина стенки (мм)	22,5 – 27,5	26
Длина (мм)	1970 – 2050	2020
Внешний вид		Соответствует

Гарантийный срок хранения: 18 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 48/25-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



Контролёр ОТК  Дмитриева Л.В.

Инженер ОТК  Чижова Н.В.

Паспорт качества выдан 04.02.2017