

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ04.В.00249
(номер сертификата соответствия)

ТР 0639181
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "РОЛС Изомаркет". Адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 2.
(наименование и место-нахождение заявителя) ОГРН: 1027714016219. Телефон (495) 363-68-64, факс (495) 787-60-62.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "РОЛС Изомаркет". Адрес: 152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, д. 2, корп. 39Б. ОГРН: 1027714016219. Телефон (495) 363-68-64, факс (495) 787-60-62.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ФГОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул. Б.Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 14.04.2010г. Центральный орган Системы сертификации в области пожарной безопасности в РФ.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде рулонов (листов) марки ENERGOFLEX SUPER, ENERGOFLEX BLACK STAR DUCT, ENERGOFLEX SUPER AL, ENERGOFLEX BLACK STAR DUCT AL. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
22 4411

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 6, 7, 9, 10 (см. Приложение № 0075783)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3921 19 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 333/334/ТР-2010 от 09.07.2010 г., ОС Академия ГПС МЧС России, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ04 от 14.04.2010 г. Отчет о сертификационных испытаниях № 64/СТР-2010 от 02.08.2010 г. ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № ССПБ.RU.ИН.102 действ. до 23.04.2012 г. 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Стандарт организации (СТО) 59705183-002-2009, техническая документация Изготовителя
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 03.08.2010 по 02.08.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков
Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Г. Ермакова
А.Г. Ермакова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ04.В.00249
(обязательная сертификация)

ТР **0075783**
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть..	Группа горючести Г1
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В2
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с высокой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал высокоопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Слабогорючие (Г1)
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Дымообразующая способность	С высокой дымообразующей способностью (Д3)
Токсичность продуктов горения	Высокоопасные (Т3)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков
Б.Б. Серков

А.Г. Ермакова
А.Г. Ермакова