

Ограх**Паспорт качества продукции № 8393/1**

Наименов. продукции: Противопожарная ленточная манжета "Огракс-ЛЗ" с проволокой для изготовления отсечных защитных устройств по ТУ 20.17.10-011-75250588-2017



Фирма изго-тель: АО НПО "УНИХИМТЕК", 142181, Московская обл, Подольск г, Климовск мкр, Заводская ул, дом № 2, корпус 121

Соответствует:

• ТУ 20.17.10-011-75250588-2017 (НСОПБ.RU.ПР089/3.Н.00922 до 01.11.2022 г. ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность")

Номер партии		К390			
Дата изготовления		19.01.19			
Количество в партии	комплектов	70			
Внешний вид		соответствует ТУ			
Размеры единицы продукции	ширина покрытия, мм	100±2%			
	длина, м	7,95±1%			
	толщина, мм	2,0±0,2			
Плотность, г/см ³		1,2±0,2			
Степень расширения, не менее, %		1 500			

Заключение ОТК: соответствует требованиям ТУ 20.17.10-011-75250588-2017

Техник по учету:

Кишенкова М. А. 21 января 2019 г.

Клиент: АО

