

## ООО «РТП»

140326, Московская обл., Егорьевский г. о., с. Лелечи, строение 61Б

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Арт.10310 Труба RTP PP-R 80 SDR 6/S2,5-40x6,7 PN20 ГОСТ 32415-2013

ТУ 2248-003-78044889-2013

НОМЕР ПАРТИИ: PPR/4067/2702

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 27.02.2023г.

РАЗМЕР ПАРТИИ: 2000 м.

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ГОСТ	Результат испытания
1	Внешний вид, маркировка	Трубы должны иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На трубах допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. Не допускаются на наружной, внутренней и торцовой поверхностях пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Окраска труб должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид труб должен соответствовать контрольному образцу, утвержденному в установленном порядке.	Внешний вид и качество поверхности трубы соответствует контрольным образцам. Маркировка имеется.
2	Конструкция, размеры		
2.1	Наружный диаметр, мм	40±0,4	40,0±40,3
2.2	Толщина стенки, мм	6,7±0,9	6,9±7,0
2.3	Длина трубы, мм	4010±10	4002±4005
3	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200	соответствует > 200
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении труб: при температуре 20°C, начальном напряжении в стенке трубы- 16,0 МПа, час, не менее	1	соответствует

Заключение Труба «RTP» PP-R 80 SDR 6/S2,5 40x6,7 PN20 (партия PPR-R/4067/2702)

соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 ТУ 2248-003-78044889-2013.

Контролер ОТК



Горелова С.С.  
27 февраля 2023г.