



**ROLS
ISOMARKET**

ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2, г. Москва, Россия, 127015
тел.: (495) 363-68-64, 787-60-62, 988-48-15; факс: (495) 787-60-62
e-mail: info@rols-isomarket.ru www.rols-isomarket.ru

Обособленное подразделение ООО "РОЛС Изомаркет"
пл. Менделеева, д. 2, корп. 39б, г. Переславль-Залесский, Ярославская обл., 152025

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2413

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки
«ENERGOFLEX SUPER»

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Артикул изделия | EFXT060092SU |
| Наименование изделия | Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/9-2 |
| № партии | 2707231 |
| Количество изделий в партии(п.м) | 5 148 |

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № 04УПС1.RU.C02795 от 11.11.2022

Результаты приёмо-сдаточных испытаний

| Наименование показателя | Норма по ГОСТ P 56729-2015 (EN 14313: 2009) | Результат приёмо-сдаточных испытаний |
|-------------------------|--|---|
| Внутренний диаметр (мм) | 62 – 66 | 63 |
| Толщина стенки (мм) | 7,5 – 10,5 | 8,5 |
| Длина (мм) | 1970 – 2050 | 2000 |
| Внешний вид | | Соответствует |

Гарантийный срок хранения:

60 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения:

Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/9-2 соответствует ГОСТ P 56729-2015 (EN 14313: 2009)



Контролёр ОТК

Семакова Е.Г.

Паспорт качества выдан 28.07.2023г.