



**Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Главный центр гигиены и эпидемиологии**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6

телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ  
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции

УТВЕРЖДАЮ

А.И. Петухов

М.п.

от «02» 04 20 16 г.

№ 4241/2016

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции**

на основании заявления № 972/16

от 28 марта 2016 г

ООО «Фронталь»: 125367, Россия, г. Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1. для:

**Организация-заявитель:** Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт "Прогресс" Адрес: 426008, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268

**Организация-изготовитель:** Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский технологический институт "Прогресс" Адрес: 426008, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268

**Наименование продукции:** «Радиаторы отопительные стальные панельные «PRADO»

**Код ТН ВЭД:** 7322 19 000 0

**Область применения:** больницы, госпитали, поликлиники, стационары и любые другие учреждения области здравоохранения, детские сады, школы, интернаты и любые другие школьные и дошкольные учреждения, санатории, профилактории, пансионаты, дома отдыха и любые другие учреждения в сфере отдыха и курортного лечения

**Продукция изготовлена в соответствии с:** документацией изготовителя, ТУ 4935-010-17757185-2009

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 4935-010-17757185-2009

**Характеристика продукции:** согласно документации изготовителя

### ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 78С-0131 от 23.03.2016 г., выданный Испытательным центром Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестаты аккредитации N RA.RU.10ПЛ01 от 20.05.2015; ГСЭН.RU.ЦОА.566) типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 7)

Вещества, показатели (факторы),

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	ПДК и нормы	Результаты испытаний
запах материалов образцов изделий в баллах	Инструкция № 880-71		2	1
уровень звука, дБА, не более	ГОСТ 12.1.036-81 "ССБТ"	ШумомерpRst 08824	85	18
дибутилфталат, мг/м <sup>3</sup> , не более	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	НР 4890	0,1	0,029
диоктилфталат, мг/м <sup>3</sup> , не более	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007	НР 4890	0,02	менее 0,001
ксилол, мг/м <sup>3</sup> , не более	MP 01.023-07	КФК-05	0,10	менее 0,001
фенол, мг/м <sup>3</sup> , не более	МУК 4.1.617-96	КФК-05	0,003	менее 0,001
формальдегид, мг/м <sup>3</sup> , не более	МУК 4.1.1045-01	КФК-05	0,01	менее 0,001
эпихлоргидрин, мг/м <sup>3</sup> , не более	МУК 4.1.058-10	КФК-05	0,04	менее 0,001

По результатам проведенных испытаний продукции: «Радиаторы отопительные стальные панельные «PRADO» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел7), **не установлено.**

**Протокол испытаний, указанных образцов продукции** отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

**Область применения:** больницы, госпитали, поликлиники, стационары и любые другие учреждения области здравоохранения, детские сады, школы, интернаты и любые другие школьные и дошкольные учреждения, санатории, профилактории, пансионаты, дома отдыха и любые другие учреждения в сфере отдыха и курортного лечения

**Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:**  
в соответствии с документацией изготовителя

**Информация, наносимая на этикетку:** в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Радиаторы отопительные стальные панельные «PRADO» **соответствует (не — соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 7)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **проверки соответствия продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010**

Врач по общей гигиене



В.Н. Артюшин