



**ROLS
ISOMARKET**

ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2, г. Москва, Россия, 127015
тел.: (495) 363-68-64, 787-60-62, 988-48-15; факс: (495) 787-60-62
e-mail: info@rols-isomarket.ru www.rols-isomarket.ru

Обособленное подразделение ООО "РОЛС Изомаркет"
пл. Менделеева, д. 2, корп. 39б, г. Переславль-Залесский, Ярославская обл., 152025

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2283

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки
«ENERGOFLEX SUPER»

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Наименование изделия | Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/9-2 |
| № партии | 146903310282051610151 |
| Количество изделий в партии(п.м) | 12 738 |

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64.Н07054
от 07.06.2013

Результаты приёмо-сдаточных испытаний

| Наименование показателя | Норма по СТО | Результат приёмо-сдаточных испытаний |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Внутренний диаметр (мм) | 62 – 66 | 64 |
| Толщина стенки (мм) | 7,5 – 10,5 | 8,8 |
| Длина (мм) | 1970 – 2050 | 2010 |
| Внешний вид | В соответствии с СТО | Соответствует |

Гарантийный срок хранения: 18 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 60/9-2 соответствует СТО № 59705183-002-2009



Контролёр ОТК

Блинова Е.Н.

Инженер ОТК

Чижова Н.В.

Паспорт качества выдан

19.10.2015.