



**ROLS  
ISOMARKET**

ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2, г. Москва, Россия, 127015  
тел.: (495) 363-68-64, 787-60-62, 988-48-15; факс: (495) 787-60-62  
e-mail: info@rols-isomarket.ru www.rols-isomarket.ru

Обособленное подразделение ООО "РОЛС Изомаркет"  
пл. Менделеева, д. 2, корп. 39б, г. Переславль-Залесский, Ярославская обл., 152025

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1559

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки  
«ENERGOFLEX SUPER»

Артикул изделия	EFXT054092SU
Наименование изделия	Трубка ENERGOFLEX SUPER 54/9-2
№ партии	2605213
Количество изделий в партии(п.м)	19 110

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU. АД38.Н00727 от 12.11.2019

### Результаты приёмо-сдаточных испытаний

Наименование показателя	Норма по ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)	Результат приёмо-сдаточных испытаний
Внутренний диаметр (мм)	56 – 60	57,5
Толщина стенки (мм)	7,5 – 10,5	9
Длина (мм)	1970 – 2050	2000
Внешний вид		Соответствует

**Гарантийный срок хранения:**

60 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

**Условия хранения:**

Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 54/9-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



Инженер ОТК

Блинова Е.Н.

Паспорт качества выдан 27.05.2021г.