

Паспорт № 53-02-47-12

PPR Тройник комбинированный HP D20-1/2 ТУ 2248-001-14504968-2008

Наименование изделия

| | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| Дата изготовления | 20 – 21.04.2012 | № партии | 53-02-47-12 |
| Размер партии, шт | 6804 | Марка сырья | ПП тип 3, MRS=8,0 МПа |

| Наименование показателя | Норма по ТУ 2248-001-14504968-2008 | Результат испытания |
|---|---|---------------------------|
| 1. Внешний вид | Фитинги из термопластов должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Высота выступов после удаления литников не должна превышать 0,5 мм. Окраска фитингов должна быть сплошной и равномерной. | Соотв. |
| 2. Стойкость фитингов к прогреву | Глубина повреждений не должна превышать 20% толщины стенки фитинга. | Глубина повреждений 0% |
| 3. Стойкость при постоянном внутреннем давлении труб: при T = 95°C при испытательном давлении - 2,60 МПа, часов, не менее | 1 | Выдерж. |
| 4. Изменение показателя текучести расплава, %, не более | 30 | 3,77 |

Заключение: PPR Тройник комбинированный HP D20-1/2 ТУ 2248-001-14504968-2008 партия № 53-02-47-12 соответствует требованиям ТУ 2248-001-14504968-2008 и годен для использования по назначению.

«11» мая 2012 г.

Начальник лаборатории _____



Условия и сроки хранения:

Фитинги следует хранить в не отапливаемых складских помещениях в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, или в отапливаемых складах не ближе одного метра от отопительных приборов. Они должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Условия хранения фитингов по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ 4). Гарантийный срок хранения - три года со дня изготовления фитингов.