

# ООО «ВАЛФ-РУС»

Тел. / факс: +7 (4922) 33-49-32  
Тел.: +7 (4922) 40-05-35

Адрес: 600007, Россия, г. Владимир,  
ул.16 лет Октября, д. 1, оф. 25

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

**НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:** Заглушка VALFEX PP-H – 32 ВНУТРЕННЯЯ  
КАНАЛИЗАЦИЯ

ТУ 4926-005-21088915-2016

**НОМЕР ПАРТИИ:** б/н

**Кол-во: 3240 шт.**

**ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:** 17.05.2022 г.

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТУ и ГОСТ	Результат испытания
1	Внешний вид	На поверхности фитингов не допускаются пузыри, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Для фитингов: - высота выступов после удаления литников не более 0,5 мм; - высота следа от разъема формы, следа от выталкивателей не более 0,5 мм; - глубина утяжек не более 0,5 мм. Внешний вид изделий должен соответствовать контрольному образцу	Внешний вид и качество поверхности фитинга соответствует контрольным образцам.
2	Конструкция, размеры		
2.1	Наружный диаметр D1	32,0+0,3 мм	соответствует
2.2	Наружный диаметр D2		
3	Герметичность раструбных соединений при циклическом воздействии повышенной температуры с нормируемым прогибом трубы		

Заключение: Заглушка VALFEX PP-H – 32 ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ соответствует требованиям ТУ 4926-005-21088915-2016, с учетом протокола заводских испытаний.

Дата выдачи паспорта: « 13 » июля 2022 г.



Начальник ОТК

А. Н. Унгеров