

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Тройник комбинированный с внутренней резьбой VALFEX PP-R 100 SDR5 - 25x3/4"x25 БЕЛЫЙ ТУ 2248-001-21088915-2015 ГОСТ 32415-2013

НОМЕР ПАРТИИ: б/н

Кол-во: 45 шт.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: июнь 2022 г.

| № п/п | Наименование показателей | Нормы по ТУ и ГОСТ | Результат испытания |
|-------|--|---|--|
| 1 | Внешний вид | На поверхности фитингов не допускаются пузыри, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Для фитингов: - высота выступов после удаления литников не более 0,5 мм; - высота следа от разъема формы, следа от выталкивателей не более 0,5 мм; - глубина утяжек не более 0,5 мм. Внешний вид изделий должен соответствовать контрольному образцу | Внешний вид и качество поверхности фитинга соответствует контрольным образцам. |
| 2 | Конструкция, размеры | | |
| 2.1 | Внутренний диаметр D1 | 24,5-0,3 мм | 24,2 мм |
| 2.2 | Внутренний диаметр D2 | 24,3-0,4 мм | 24,0 мм |
| 3 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении фитинга: Испытательное давление, 6,74 Мпа при 20 °С - час не менее | Испытательное давление, 6,74 Мпа при 20 °С - не менее 1 час | Без разрушения |

Закключение: Тройник комбинированный с внутренней резьбой VALFEX PP-R 100 SDR5 - 25x3/4"x25 БЕЛЫЙ соответствует требованиям ТУ 2248-001-21088915-2015 ГОСТ 32415-2013, с учетом протокола заводских испытаний на герметичность комбинированных фитингов.

Дата выдачи паспорта: « 19 » июля 2022 г.



Начальник ОТК

И.И. Унгеров