

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Труба BASE VALFEX PP-H 32x1,8 - 2000 внутренняя канализация СЕРАЯ ТУ 4926-005-21088915-2016

НОМЕР ПАРТИИ: 1

Кол-во: 660 шт

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 19.01.2023 г.

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТУ и ГОСТ	Результат испытания
1	Внешний вид	Трубы должны иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На трубах допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину и стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. Не допускаются на наружной, внутренней и торцовой поверхностях пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Окраска труб должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид труб должен соответствовать контрольному образцу, утвержденному в установленном порядке.	Внешний вид и качество поверхности трубы соответствует контрольным образцам.
2	Маркировка	Каждый отрезок трубы должен иметь четкую маркировку, которая наносится на наружную поверхность трубы в процессе изготовления с помощью струйного принтера	Имеется, соответствует
3	Размеры		
3.1	Наружный диаметр	32+0,3 мм	Соответствует
3.2	Толщина стенки	1,8+0,4 мм	1,8 минимум
3.3	Длина	2000±10 мм	Соответствует
4	Герметичность раструбных соединений труб при циклическом воздействии повышенной температуры		без утечек

Заключение: Труба BASE VALFEX PP-H 32x1,8 - 2000 внутренняя канализация СЕРАЯ соответствует требованиям ТУ 4926-005-21088915-2016

Дата выдачи паспорта: « 17 » февраля 2023 г.



Начальник ОТК
А.Н.Баскаков