

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 3050

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки
 «ENERGOFLEX SUPER»

Наименование изделия	Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/6-2
№ партии	2410192
Количество изделий в партии(п.м)	7 040

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64.Н08469 от 02.11.2016

Результаты приёмо-сдаточных испытаний

Наименование показателя	Норма по ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)	Результат приёмо-сдаточных испытаний
Внутренний диаметр (мм)	36 – 39	38
Толщина стенки (мм)	5 – 7	6
Длина (мм)	1970 – 2050	2000
Внешний вид		Соответствует

Гарантийный срок хранения: 60 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/6-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



Контролёр ОТК

 Дмитриева Л.В.

Инженер ОТК

 Чижова Н.В.

Паспорт качества выдан _____ 25.10.2019г.