



**ROLS
ISOMARKET**

ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2, г. Москва, Россия, 127015
тел.: (495) 363-68-64, 787-60-62, 988-48-15; факс: (495) 787-60-62
e-mail: info@rols-isomarket.ru www.rols-isomarket.ru

Обособленное подразделение ООО "РОЛС Изомаркет"

пл. Менделеева, д. 2, корп. 396, г. Переславль-Залесский, Ярославская обл., 152025

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2932

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки
«ENERGOFLEX SUPER»

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Наименование изделия | Трубка ENERGOFLEX SUPER 22/6-2 |
| № партии | 1510193 |
| Количество изделий в партии(п.м) | 21 760 |

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64.Н08469 от 02.11.2016

Результаты приёмо-сдаточных испытаний

| Наименование показателя | Норма по ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009) | Результат приёмо-сдаточных испытаний |
|-------------------------|--|---|
| Внутренний диаметр (мм) | 23 – 26 | 24 |
| Толщина стенки (мм) | 5 – 7 | 6 |
| Длина (мм) | 1970 – 2050 | 1995 |
| Внешний вид | | Соответствует |

Гарантийный срок хранения:

60 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения:

Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 22/6-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



Контролёр ОТК

Блинова Е.Н.

Инженер ОТК

Чижова Н.В.

Паспорт качества выдан 16.10.2019г.