



**ROLS  
ISOMARKET**

ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2, г. Москва, Россия, 127015  
тел.: (495) 363-68-64, 787-60-62, 988-48-15; факс: (495) 787-60-62  
e-mail: info@rols-isomarket.ru www.rols-isomarket.ru

Обособленное подразделение ООО "РОЛС Изомаркет"  
пл. Менделеева, д. 2, корп. 39б, г. Переславль-Залесский, Ярославская обл., 152025

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 671

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки  
«ENERGOFLEX SUPER PROTECT »

Наименование изделия	Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 35/9-2
№ партии	146903310286250804164
Количество изделий в партии(п.м)	8 580

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64.Н07054  
от 07.06.2013

### Результаты приёмо-сдаточных испытаний

Наименование показателя	Норма по СТО	Результат приёмо-сдаточных испытаний
Внутренний диаметр (мм)	36 – 39	38
Толщина стенки (мм)	7,5 – 10,5	7,8
Длина (мм)	1970 – 2050	2010
Внешний вид	В соответствии с СТО	Соответствует

**Гарантийный срок хранения:** 18 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

**Условия хранения:** Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER PROTECT S 35/9-2 соответствует СТО № 59705183-002-2009

М.П.



Контролёр ОТК

Егорова Е.Ю.

Инженер ОТК

Чижова Н.В.

Паспорт качества выдан 11.04.2016.