

Грузоотправитель:

Грузополучатель:

Дата выписки: 30.07.2021

ООО «Липецкая трубная компания «Свободный сокол»

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОТЭК»

Адрес: 394028, г.Воронеж, проезд Монтажный, дом № 3, оф.1

Номер вагона/Автомобиля:



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1859

Наименование Трубы напорные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом
Обозначение нормативного документа: ТУ 24.51.20-037-90910065-2021

| Диаметр мм. | Количество шт. | Количество м. | Масса теор, тн. | Тип соединения | Кол-во резиновых колец шт. | Испытано гидравлическим давлением м, БАР. | Временное сопротивление (предел прочности на разрыв) кгс/мм2. не менее | Условный предел текучести , кгс/мм2. не менее | Относительное удлинение , % не менее | Твердость , НВ. не более |
|-------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------------|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------|
| 800 | 7 | 40,6 | 11,256 | RJS | - | 32 | 42.0 | 30.0 | 10.0 | 230.0 |
| 100 | 163 | 978 | 18,3701 | Tyton | - | 50 | 42.0 | 30.0 | 10.0 | 230.0 |
| 150 | 72 | 432 | 12,276 | Tyton | - | 50 | 42.0 | 30.0 | 10.0 | 230.0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

1859012

| Номер сертификата соответствия | Номер экспертного заключения на продукцию | Примечание |
|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| РОСС RU.НВ61.Н25396 | | RJS ,цинк-алюминий 400 г/кв.м,ц/п,лак |
| 008СО/3 | | Tyton ,ц/п,лак |
| | | Tyton ,ц/п,лак |
| | | |
| | | |

Поставщик гарантирует качество продукции при условии соблюдения потребителем требований транспортировки, погрузки выгрузки, хранения и монтажа
При переписке по вопросам качества обращайтесь на номер сертификата.

Контролер ОТК

Начальник ОТК

