

ООО «АГРИГАЗПОЛИМЕР»
249030 Калужская область
г. Обнинск, Кабицыно
Отдел контроля качества:
Тел. (484) 392-99-65
E-mail: info@agriganz.ru

ПАСПОРТ № 16



АЯ 12

**ЧАСТИ ФАСОННЫЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ДЛЯ
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ**

Тройник 45° ПВХ 160x110 К (RAL 8023)
БВТА 493.144 ; ТУ 6-49-33-92

Партия № б/п
Количество:
Дата изготовления: 2017 г.

Материал: ПВХ 5868 – ПЖ
Получатель: ООО «Сантехкомплект»

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателя	Требования ТУ	Результат испытаний
1	Размеры, мм:		
	- диаметр, мм	160+0,4	Соответствует
	- толщина стенки, мм	4+0,6	Соответствует
	- толщина стенки, мм	2,9 min	Соответствует
	- толщина стенки, мм	2,4 min	Соответствует
	- линейные размеры, мм	9,1 min	Соответствует
	- раструб, мм	110,4 + 0,5 120,6 ^{+0,7} _{-0,5}	Соответствует
	- толщина стенки, мм	3,6 min	Соответствует
	- толщина стенки, мм	3,0 min	Соответствует
	- линейные размеры, мм	11,7 min	Соответствует
	- раструб, мм	160,5+0,5 174,3 ^{+0,7} _{-0,5}	Соответствует
2	Сопротивление удару, количество разрушившихся образцов, %, не более	10	Соответствует
3	Температура размягчения по Вика, °С, не менее	77	Соответствует
4	Стойкость к прогреву	Не должно быть пузырей и повреждений поверхности, проникающих глубже чем на 20%, толщ. стенки	Соответствует
5	Водопоглощение, г/м ² , не более	40	Соответствует
6	Герметичность сборных узлов при давлении 49 кПа (0.5 кгс/см ²) в течение 15 мин	без признаков разрушения, течи в стыке	Соответствует

Гарантийный срок эксплуатации фасонных частей - два года со дня ввода строительного объекта в эксплуатацию.

Маркировка и упаковка - удовлетворительны.

Заключение Отдела контроля качества: части фасонные из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб соответствуют требованиям ТУ 6-49-33-92; БВТА 493.144

Начальника Отдела контроля качества

М.П.



 / Е. Ю. Баранов /

Действительно, с печатью Отдела контроля качества