

Изготовитель: ООО «Полимерпласт» ИНН 7610092414  
 Адрес: 152914 г. Рыбинск, ул. Целинная, 26  
 Телефон: (4855) 25-41-15, факс (4855) 23-15-90

**СЕРТИФИКАТ качества № 470**  
 от 15 октября 2015 г.

На литые фасонные части из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом для напорных трубопроводов нормального (10 кгс/см<sup>2</sup>) и повышенного давления (16 кгс/см<sup>2</sup>), изготовленных в соответствии с требованиями ТУ 1460-001-21672028-2013.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

№ п/п	Наименование изделия, услуги	Ед. изм.	Кол-во	Вес 1ед, кг	Общий вес, кг
1.	УФ 100	шт	5	17,5	87,5
2.	ТФ 100x100	шт	15	28	420
3.	ТФ 200x100	шт	7	51,1	357,7
4.	ХФ 200x100	шт	5	23	115
5.	ТФ 80x80	шт	3	17	51
6.	ТФ 100x80	шт	3	22	66
7.	ХФ 100x50	шт	5	10,7	53,5
8.	ПФР 100	шт	5	11	55
9.	ППФ 100	шт	5	34,4	172
10.		шт	-		
11.		шт	-		
12.		шт	-		
13.		шт	-		
14.		шт	-		
15.		шт	-		
16.		шт	-		
17.		шт	-		
18.		шт	-		
19.		шт	-		
<b>Итого:</b>		шт			<b>1377,7</b>

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЙ**

1. Предел прочности на разрыв, Мпа не менее	420
2. Твердость, НВ не более	245
3. Испытанию пневматическим давлением, кгс/см <sup>2</sup>	6
4. Испытанию гидравлическим давлением, кгс/см <sup>2</sup>	25

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Испытанию пневматическим давлением подвергаются все изделия  
 Испытанию гидравлическим давлением подвергается одно изделие из партии.

**ГАРАНТИИ:** предприятие гарантирует соответствие продукции требованиям ТУ при соблюдении правил транспортировки и хранения, установленных настоящим стандартом. Размеры согласно ГОСТ 5525-88, ГОСТ ISO 2531-2012.

Начальник ОТК



*Волова И.А.*  
 БТК-2-11

