



Общество с ограниченной ответственностью

МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ

www.mkpsm.ru (495) 617-17-17

Паспорт № 490

Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001

Подлежит обязательной сертификации

Сертификат соответствия № РОСС

RU. АГ81.В00880 от 21.02.2018 г.

Санитарно-эпидемиологическое

Заключение

КГ 11.01.09.013. Е 001013.03.18

от 27.03.2018 г.

Наименование: Труба ПЭ 100 SDR 17 d 75*4,5питьевая ГОСТ 18599-2001

Количество: 500 п/м - 505кг

Марка полиэтилена: ПЭ100

	Наименование показателя	Значение показателя по ГОСТ	Значение показателя фактические
1.	Внешний вид поверхности	Таблица 5 п.1	Соответствует
2.	Наружный диаметр, мм	75+0,7 мм	75
3.	Толщина стенки, мм	4,5+0,7 мм	4,7
4.	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	250	Более 250

5.	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	Соответствует
6.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. напряжении 12,4 МПа, контрольное время, ч, не менее	100	Соответствует
7.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,5 МПа, контрольное время, ч, не менее	165	Соответствует
8.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	1000	Соответствует
9.	Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления		

Заключение: Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм. №1 при соблюдении правил транспортировки и хранения.

Начальник лаборатории



С.Н.Ларин

Сертификат выдан

С.Н.Ларин

Дата выдачи

08.10.2018