



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Кохановский трубный завод БЕЛТРУБПЛАСТ

УНП 390353931 ОКПО 292556662000
211060, Республика Беларусь, Витебская область, Толочинский район,
г.п. Коханово, Промышленная зона, ул. Промышленная, д. 4

Телефон/факс: +375 (02136) 2-91-69
ktz@ktz.by
www.polyplastic.by

Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) и ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 14001:2004)
Сертификат соответствия № РОСС RU.ФК.К00026



Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям
СТБ ISO 9001-2009. Сертификат соответствия № ВУ/112 05.01.015 00870



Паспорт качества № 25

Муфты и полумуфты для труб с
двухслойной профилированной стенкой
ТУ ВУ 390353931.018-2013

Не подлежит обязательной сертификации
Техническое свидетельство ТС 01.1776.14
Декларация о соответствии
ВУ/112 11.01 TP013 022 06891

Наименование продукции: муфта КОРСИС DN/OD 160
№ партии: 21-15-06009
Дата изготовления: Июнь 2015 г.
Размер партии, м: 2500
Марка сырья: Полиэтилен РЕ4PP31В

№	Наименование показателя	Значение показателя по ТНПА	Значение показателя фактическое
1.	Внешний вид поверхности	п.1.1.3.1 табл.3 (п.1)	Соответствует требованиям
2.	Размеры, мм: - средний внутренний диаметр - толщина стенки, не менее	162±0,8 3,3±0,4	162,3±162,4 3,3±3,5
3.	Упаковка	п.1.4	Соответствует требованиям
4.	Герметичность соединения с уплотнительным кольцом 1. при деформации раструба 5 %, трубы 10 %: а) при давлении воды 5 кПа в течение 15 мин. б) при давлении воды 50 кПа в течение 15 мин. в) при отрицательном давлении воздуха -30 кПа, давление воздуха, кПа 2. при угловом смещении соединения для труб 2,0°: а) при давлении воды 5 кПа в течение 15 мин. в) при отрицательном давлении воздуха -30 кПа, давление воздуха, кПа	Отсутствие протечек Отсутствие протечек ≤ -27	Протечки воды отсутствуют Протечки воды отсутствуют -28
5.	Стойкость к прогреву при температуре 110 °С.	Отсутствие расслоений, трещин и пузырей	Расслоения, трещины и пузыри отсутствуют

Хранение: по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5(ОЖ4 – навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом). Допускается хранение труб в условиях 8(ОЖ3 – открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом) сроком не более 12 мес. При транспортировании и хранении муфты следует предохранять от ударов и механических нагрузок. При перевозке необходимо укладывать на ровную поверхность транспортных средств, предохранять от острых металлических углов и ребер платформы. Сбрасывать муфты с транспортных средств не допускается.

Гарантийный срок — два года со дня изготовления.

Per. № KL-15-000232054

Гарантии изготовителя: Изготовитель гарантирует соответствие труб требованиям ТУ ВУ 390353931.018-2013 при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Начальник ОККИ

А.Н. Пихун
А.Н. Пихун

Дата

16 июня

2015 г.

