

ООО «АГРИГАЗПОЛИМЕР»
 249030 Калужская область
 г. Обнинск, улица Университетская, здание 50в
 Отдел контроля качества:
 Тел. (484) 397-96-17
 E-mail: info@agrigan.ru

ПАСПОРТ № 19

22.10. 2019 г.



**ТРУБЫ И ПАТРУБКИ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА
 ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ**

ОКПД2 22.21.29.110

Труба ПВХ К 110 X 3,2 ТУ 6-19-307-86

Партия № б/п
 Количество: 1190 шт.
 Дата изготовления: январь 2019 г.

Материал: композиция НПВХ
 Получатель: ООО «Сантехкомплект»

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателя	Требования ТУ	Результат испытаний
1	Внешний вид:	Фасонные части должны иметь гладкую поверхность без раковин, наплывов, сколов и посторонних включений	Соответствует
2	Размеры, мм:		
	- наружный диаметр	110 + 0,3	Соответствует
	- толщина стенки	3,2 + 0,5	Соответствует
	- раструб	120,6 ^{+0,7} _{-0,3} 110,4 + 0,5	Соответствует
	- линейные размеры	9,1 min	Соответствует
3	Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см ²), не менее	44.1 (450)	Соответствует
4	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	25	Соответствует
5	Сопротивление удару, количество разрушившихся образцов, %, не более	10	Соответствует
6	Температура размягчения по Вика, °С, не менее	79	Соответствует
7	Изменение длины труб после прогрева, %, не более	5	Соответствует
8	Водопоглощение, г/м ² , не более	40	Соответствует
9	Герметичность сборных узлов при давлении 49 кПа (0.5 кгс/см ²) в течение 15 мин	без признаков разрушения, течи в стыке	Соответствует

Гарантийный срок эксплуатации труб и патрубков устанавливается два года с момента ввода здания в эксплуатацию.

Маркировка и упаковка - удовлетворительны.

Условия хранения – трубы и патрубки должны храниться на складе или в других условиях, исключающих возможность их механического повреждения и действия прямых солнечных лучей. Допускается хранение продукции на открытом складе в течение не более трёх месяцев с момента её изготовления.

Заключение Отдела контроля качества: трубы и патрубки из непластифицированного поливинилхлорида для канализации соответствует требованиям ТУ 6 - 19 -307- 86



Начальник Отдела контроля качества

/ Е. Ю. Баранов/

Действительно с печатью Отдела контроля качества