



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Нижегородской области
Главный государственный санитарный врач Е.Ю. Петров
Нижегородская область


(Уполномоченный орган Староста, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.52.НЦ.12.013.E.000278.09.11

от 21.09.2011 г.

Продукция:
Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида. Изготовлена в соответствии с документами: ГОСТ Р 51613-2000 "Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида. Технические условия". Изготовитель (производитель): Закрытое акционерное общество "ХЕМКОР", 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д.1 (Российская Федерация).
Получатель: Закрытое акционерное общество "ХЕМКОР", 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д.1 (Российская Федерация).



Свидетельство выдано в соответствии с требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 3.

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 3.

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 52.НЦ.04.224.П.001139.05.08 от 27.05.2008 г. выданное Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области (бланк № 1981554). Протокол испытаний № 77 от 5 августа 2011г. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.034 от 26.03.2008 г.)

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Е.Ю. Петров
(Ф. И. О./подпись)
М. П.

№0020393

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.52.НЦ.12.013.Е.000278.09.11

от 21.09.2011 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 020393

Фирма-получатель

Закрытое акционерное общество "ХЕМКОР", 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д.1 (Российская Федерация)

Информация, наносимая на этикетку

Наименование продукции, название и адрес фирмы-изготовителя, информация о составе, дата изготовления, срок использования, условия хранения.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Винил хлористый, мг/л

0,005

Ацетальдегид, мг/л

0,2

Спирт метиловый, мг/л

3,0

Спирт бутиловый, мг/л

0,1

Цинк, мг/л

5,0

Органолептические показатели:

запах

не более 2 баллов

цветность

не более 20 градусов

мутность

не более 2,6 единиц мутности по формазину или 1,5 мг/л единицы мутности по коалину

наличие осадка

отсутствие

пенообразование

отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм

Физико-химические показатели:

водородный показатель (рН)

в пределах 6-9

величина перманганатной окисляемости

не более 5,0 мг/л