

ООО «АГРИГАЗПОЛИМЕР»
249030 Калужская область
г. Обнинск, Кабицыно
Отдел контроля качества:
Тел. (484) 392-99-65
E-mail : info@agrigaz.ru

ПАСПОРТ № 40

05.12.2016г.



**ЧАСТИ ФАСОННЫЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ДЛЯ
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ**

ОКП 22 9139 0491

Отвод 87°30' ПВХ 110 К ТУ 6-49-33-92

Партия № б/п
Количество: 500 штук
Дата изготовления: 2016 г.

Материал: ПВХ 5868 – ПЖ

Получатель: ООО «Сантехкомплект»

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателя	Требования ТУ	Результат испытаний
1	Размеры, мм:		
	- диаметр, мм	110+0,3	Соответствует
	- толщина стенки, мм	3,2 min	Соответствует
	- толщина стенки, мм	2,4 min	Соответствует
	- линейные размеры, мм	9,1 min	Соответствует
	- раструб, мм	110,4 + 0,5 120,6 -0,3 +0,7	Соответствует
2	Сопротивление удару, количество разрушившихся образцов, %, не более	10	Соответствует
3	Температура размягчения по Вика, °С, не менее	77	Соответствует
4	Стойкость к прогреву	Не должны иметь пузырей и поврежд. поверх., проникающих глубже чем на 20%, толщ. стенки	Соответствует
5	Водопоглощение, г/м ² , не более	40	Соответствует
6	Герметичность сборных узлов при давлении 49 кПа (0.5 кгс/см ²) в течение 15 мин	без признаков разрушения, течи в стыке	Соответствует

Гарантийный срок эксплуатации фасонных частей - два года с момента ввода строительного объекта в эксплуатацию.

Маркировка и упаковка - удовлетворительны.

Заключение Отдела контроля качества: части фасонные из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб соответствуют ТУ 6-49-33-92.

Начальник Отдела контроля качества

/ Е. Ю. Баранов /



Действительно с печатью Отдела контроля качества