

Грузоотправитель:

ООО «Липецкая трубная
компания «Свободный
сокол»



**СВОБОДНЫЙ
СОКОЛ**

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОТЭК»

Дата выписки: 28.04.2021

Адрес: 394028, г.Воронеж, проезд Монтажный, дом № 3,
оф. 1

Номер вагона/Автомобиля:

ДАФ X 071 ВН 790

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ОХР002571

Наименование Трубы напорные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом
Обозначение нормативного документа: ТУ 1461-037-90910065-2015

Диаметр мм.	Количество шт.	Количество м.	Масса теор, тн.	Тип соединения	Кол-во резиновых колец шт.	Испытано гидравлическим давлением м, БАР.	Временное сопротивление (предел прочности на разрыв) кгс/мм ² . не менее	Условный предел текучести , кгс/мм ² . не менее	Относительное удлинение , % . не менее	Твердость , НВ. не более
200	20	120	4,56	Tyton		50	42.0	30.0	10.0	230.0
300	5	30	1,87	Tyton		50	42.0	30.0	10.0	230.0
150	31	186	5,208	Tyton		50	42.0	30.0	10.0	230.0

15024

Номер сертификата соответствия	Номер экспертного заключения на продукцию	Примечание
РОСС RU.АД77.Н02387	120	Tyton ц/п,
008СО/3		Tyton ц/п,
		Tyton цинк,ц/п,

Поставщик гарантирует качество продукции при условии соблюдения потребителем требований транспортировки, погрузки выгрузки, хранения и монтажа
При перелиске по вопросам качества ссылаетесь на номер сертификата.

Контролер ОТК

Начальник ОТК

