

ООО «УРСА Евразия»,
Россия, 142204, Московская обл., г.Серпухов, Московское шоссе, д.96

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

на изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна
URSA GEO

ТУ 5763-001-71451657-2004 с изменениями №№1-10


Наименование продукции	<u>Маты М-25-9000-1200-50 Технический мат</u>
Номер партии	<u>581</u>
Дата выпуска	<u>20.04.2019</u>
Количество продукции в партии, м ³	<u>1192,32</u>
Сертификат пожарной безопасности	№ С-RU. АЮ64.В.00634
Сертификат соответствия	№ RA. RU.АБ06.Н00026
Декларация о соответствии	№ РОСС RU.АД38. В.00030/18
Экологический сертификат	№ РОСС. RU. 31272.04 ЖПЦ1.ЭП-95

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:

Размеры, мм	<u>9000-1200-52</u>
Плотность, кг/м ³	<u>20,94</u>
Коэффициент теплопроводности при 25°С, Вт/мК	<u>0,0361</u>
Содержание связующего, %	<u>4,10</u>
Водопоглощение, кг/ м ²	<u>0,04</u>
Группа горючести (по ГОСТ 30244)	<u>НГ</u>

Начальник лаборатории

Инженер по качеству



Рябенко Л. К.

Иванова С. В.