

# ООО « СанТехПром »

171980, Тверская область, г.Бежецк пр. Ленина, 4

## П А С П О Р Т.

### ЛЮКИ

Чугунные средние для смотровых колодцев  
Тип С (В125) 1-60 ГОСТ 3634-99

Партия № \_\_\_\_\_

Количество изделий \_\_\_\_\_ комплектов

Гарантийный срок эксплуатации люка 3 года с момента его установки и не более 5 лет с момента отгрузки предприятием.

Свидетельство о приёмке Люки чугунные среднего смотровых колодцев, соответствуют ГОСТ 3634-99 и признаны годными к эксплуатации.

Основные данные и характеристики:

Диаметр корпуса, мм 760

Диаметр проема, мм 600

Высота, мм 90

Масса, кг, не более 68

Максимальная нагрузка при испытании согласно ГОСТ 3634-99 – 12,5 т.с. Максимальная нагрузка при испытаниях – 25 т.с

ДАТА ПРИЕМКИ:

ОТК \_\_\_\_\_

Обозначение инженерных сетей:

К- канализация, В – водопровод; Д – дождевая канализация; ТС – тепловая сеть;

