



Муромский завод  
трубопроводной  
арматуры



Паспорт А040.100.505.00.00 ПС уч. № 64 226

**Затвор (клапан) обратный поворотный стальной DN100  
PN4,0МПа, У1**

Предназначен для предотвращения обратного потока рабочей среды в технологических трубопроводах по транспортированию воды, пара, масел, нефти, нефтепродуктов, других неагрессивных жидких сред., по отношению к которым материалы, применяемые в затворах, коррозионностойкие.

Таблица фигур	19с53нж
Диаметр условного прохода, мм	100
Давление номинальное МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	4,0 (40)
Температура рабочей среды, не более, °С	425
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1
Температура окружающего среды, °С	от -40 до +40
Высота Н, не более, мм	190
Диаметр фланца, мм	230
Строительная длина L, мм	350
Присоединение к трубопроводу	Фланцевое
Фланцы корпуса по	ГОСТ 33259-2015
Ответные фланцы по	ГОСТ 33259-2015
Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 33259-2015	исполнение Е ряд 1
Материал:	
корпус, крышка	"У" Сталь 25Л II ГОСТ 977-88
затвор	"У" Сталь 25Л II ГОСТ 977-88
Масса изделия, не более, кг	34
Изготовление и поставка по	ТУ 3741-005-43179794-2009
Назначенный срок службы/ресурс,	
лет/часов	10/100000
Установленный средний срок службы/ресурс,	
лет/часов, не менее	10/100000
Наработка на отказ, не менее	12000 часов

Страна изготовитель – Россия.

Предприятие изготовитель – ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры», ИНН 3307017730, 602264, Владимирская обл., г. Муром, Радиозаводское шоссе, 10  
Тел.: (49234) 3-61-61, 3-33-77; факс: (49234) 2-08-35. ОТК (49234) 3-33-77; 3-61-61; доб.: 2-30. ЗАО «ПО МЗТА», тел./факс (49234) 2-20-91; 3-14-52;

#### Информация о сертификации

Сертификат соотв. № ЕАЭС RU C-RU.OC12.B.00037/19

Срок действия с 28.06.2019 г. по 27.06.2024 г.

Сертификат соотв. № ЕАЭС RU C-RU.OC12.B.00038/19

Срок действия с 28.06.2019 г. по 27.06.2024 г.

Декларация, рег. № ЕАЭС N RU Д-RU.OC12.B.00092/19

Срок действия с 27.06.2019 г. по 26.06.2024 г.

Орган по сертификации ООО «ЦИСиА»

рег. № RA.RU.10OC12, 16.03.2015

#### Свидетельство о приемке и консервации

Затвор обратный поворотный А040.100.505.00.00

--	--

заводской номер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_  
соответствует ТУ 3741-005-43179794-2009, принят по классу герметичности С ГОСТ 9544-2015 и законсервирован  
Масло консервационное К-17 ГОСТ 10877-76.  
Срок консервации – 3 года.

#### Контролер ОТК

М.П. \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ расшифровка \_\_\_\_\_

Условия хранения и транспортирования – 7 (Ж1)  
по ГОСТ 15150-69.

#### Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода затвора поворотного в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки заводом-изготовителем.

Примечание: Затвор обратный поворотный, подвергнутый восстановлению (разборке и сборке) в пределах гарантийного срока эксплуатации, замене или обмену не подлежит, изготовитель ответственности за работоспособность данного затвора не несет.

#### Комплектность

Затвор 1 шт.  
Паспорт 1 шт.  
Руководство по эксплуатации 2 шт. на партию