

ООО "АГРИГАЗПОЛИМЕР"
249030 Калужская область
г. Обнинск, улица Университетская, здание 50в
Тел. (484) 397-96-17
E-mail: info@agrigan.ru

ПАСПОРТ № 478

22.08.2022 г.

СЕРТИФИКАТ

Регистрационный № РОСС RU.32102.02.00188 от 14.05.2021

ЧАСТИ ФАСОННЫЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ДЛЯ
КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

ОКПД2 22.21.29.130

Переход ПВХ 110x50 К ТУ 6-49-33-92

Партия № б/п
Количество:
Дата изготовления: 2022 г.

Материал: композиция НПВХ

Получатель: ООО Сантехкомплект»

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателя	Требования ТУ	Результат испытаний	
1	Внешний вид:	Фасонные части должны иметь гладкую поверхность без раковин, наплывов, сколов и посторонних включений	Соответствует	
2	Размеры, мм:	- наружный диаметр	110 + 0,3	Соответствует
		- раструб	59,6 + 1,0 50,3 + 0,8	Соответствует
		- линейные размеры	7,8 min	Соответствует
		- толщина стенки	3,2 min	Соответствует
		- толщина стенки	2,4 min	Соответствует
3	Сопротивление удару, количество разрушившихся образцов, %, не более	10	Соответствует	
4	Температура размягчения по Вика, °С, не менее	77	Соответствует	
5	Стойкость к прогреву	Не должно быть пузырей и повреждений поверхности, проникающих глубже чем на 20%, толщины стенки	Соответствует	
6	Водопоглощение, г/м ² , не более	40	Соответствует	
7	Герметичность сборных узлов при давлении 50 кПа (0.5 кгс/см ²) в течение 15 мин	без признаков разрушения, течи в стыке	Соответствует	

Гарантийный срок эксплуатации фасонных частей - два года со дня ввода строительного объекта в эксплуатацию.


Маркировка и упаковка - удовлетворительны.

Условия хранения - фасонные части, упакованные в тару, хранят в неотапливаемых складах защищенными от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Допускается хранение на стеллажах без упаковки, а также в отапливаемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Заключение Отдела контроля качества: части фасонные из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб соответствуют требованиям ТУ 6-49-33-92



Начальник Отдела контроля качества


/ Е. Ю. Баранов/

Действительно с печатью Отдела контроля качества