



Общество с ограниченной ответственностью  
«**ПОКРОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД**»

ИНН/КПП 7733322820/773301001,  
125430, РФ, г. Москва, ул. Митинская, д.16,офис 1406Б  
тел. (495) 617-17-17, [info@mkpsm.ru](mailto:info@mkpsm.ru).(входит в ТПО МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ)  
Сертификат соответствия №РОСС RU C-RU.НО03.В.00013/19

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №0215**

**Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001**

Наименование: ПЭ 100 SDR17 160x9,5 ГОСТ 18599-2001

Дата изготовления: 07.08.2020г.

Марка сырья: ПЭ100 2НТ11-9

Номер партии:4389

Размер партии:1008м.

	Наименование показателя	Значение показателя по ГОСТ	Значение показателя фактическое
1.	Внешний вид	Таблица 5 п.1	Соответствует
2.	Средний наружный диаметр, мм	160+1,0 мм	160,3
3.	Толщина стенки, мм	9,5+1,1 мм	9,9
4.	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	450
5.	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	Соответствует
6.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. напряжении 12,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	100	Соответствует
7.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,4 МПа, контрольное время, ч, не менее	165	Соответствует
8.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	1000	Соответствует
9.	Овальность после экструзии, не более	3,2	Соответствует

Хранение: Труба хранится по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5(навесы) и 8(открытые площади).

Гарантийный срок:2 года со дня изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм.№1,2 при соблюдении правил транспортировки и хранения.

ОТК \_\_\_\_\_ Селянская Е.В.

Дата выдачи \_\_\_\_\_ 07.08.2020г.

