



Федеральный  
горный и промышленный  
надзор России  
(Госгортехнадзор России)

МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

129056, Москва, ул. Красная, 27, строение 1  
Телефон: 254-10-55

*М. П. Ож* № *115*

На № 01-24/01-15/2024  
от 14.12.2001г.

Первому заместителю  
Генерального директора  
ГУП г.Москвы «Мосгаз»  
Колоскову Ю.Е.

103064, г.Москва,  
Мрузовский пер.,11.

Московское городское управление Госгортехнадзора России, рассмотрев Ваше письмо, разъясняет, что согласно действующих нормативных документов (РД 12-88-95 и РД 03-247-98) оформление разрешения на применение уплотнительных материалов для резьбовых соединений газопроводов не требуется. Применение данных материалов осуществляется в соответствии с требованиями п.4.7. СНиП 3.05.02.88\*.

Зам. начальника  
МГУ Госгортехнадзора России

Паутов Е.В.

Исп. Афанаськин Ю.В.  
254-73-06