



# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 4

Наименование продукта: **Антифриз (низкозамерзающая жидкость) для систем отопления, охлаждения и кондиционирования «DIXIS-65»**

ТУ 2422-002-76076135-06, изм.1

Предприятие-изготовитель: **ООО НПК «ГЕЛИС»**  
 Дата изготовления: 3.04.17  
 Номер партии: 4  
 Масса нетто: \_\_\_\_\_  
 Вид тары: \_\_\_\_\_

## ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателей	Норма	Результат анализа
1. Внешний вид	Однородная прозрачная окрашенная жидкость без механических примесей	<i>однородная прозрачная ж-ть желто-зеленого цвета без механических примесей</i>
2. Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , в пределах	1,085-1,095	1,094
3. Температура начала кристаллизации, °C, не выше	Минус 65	<i>минус 66</i>
4. Температура кипения (760 мм рт.ст.), °C, не ниже	110	111
5. Вспениваемость: -объем пены, см <sup>3</sup> , не более -устойчивость пены, с, не более	30 3	10 1
6. Водородный показатель (pH), в пределах	8,0 – 9,5	8,8
7. Щелочность, см <sup>3</sup> , не менее	15	20,7

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Продукт соответствует требованиям ТУ 2422-002-76076135-06, изм.1

И.О. Заведующего лабораторией *ЖС* Е.А. Желтова

Дата проведения анализа «3» апреля 2017 г.

