



Общество с ограниченной ответственностью «Покров Групп»
 Торгово-производственное объединение МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ

www.mkpsm.ru (495) 617-17-17

Паспорт № 190

Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001
 с изм. №1

Подлежит обязательной сертификации

Сертификат соответствия № РОСС

RU. АГ99.В00919 от 28.10.2016 г.

Санитарно-эпидемиологическое

Заключение

KG 11.01.09013. Е 002897.11.16

от 25.11.2016 г.

Наименование: Труба ПЭ 100 SDR 21 d 90*4,3

Дата изготовления: май 2017 г.

Количество: 492 п/м 586 кг

Марка полиэтилена: ПЭ2НТ 11-9

	Наименование показателя	Значение показателя по ГОСТ	Значение показателя фактические
1.	Внешний вид поверхности	Таблица 5 п.1	Соответствует
2.	Наружный диаметр, мм	90+0,9 мм	90
3.	Толщина стенки, мм	4,3+0,7 мм	4,7
4.	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	250	Более 250

5.	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	Соответствует
6.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. напряжении 9,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	100	Соответствует
7.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 4,6 МПа, контрольное время, ч, не менее	165	Соответствует
8.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 4,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	1000	Соответствует
9.	Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления		

Заключение: Качество труб напорных из полиэтилена низкого давления соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм. №1.

Начальник лаборатории _____ А.И. Винтер

Сертификат выдан _____ Н.А.Баталова

Дата выдачи _____ 16.05.2017 _____

