



Общество с ограниченной ответственностью
«ПОКРОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»



ИНН/КПП 7733322820/773301001,
125430, РФ, г. Москва, ул. Митинская, д.16,офис 1406Б
тел. (495) 617-17-17, info@mkpsm.ru.(входит в ТПО МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ)
Сертификат соответствия №РОСС RU С-RU.Н003.В.00013/19

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №598

Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001

Наименование: ПЭ 100 SDR11 25x2,3 ГОСТ 18599-2001

Дата изготовления: 18.05.2020г.

Марка сырья: ПЭ100 2НТ11-9

Номер партии:4874

Размер партии: 2000м.

	Наименование показателя	Значение показателя по Гост	Значение показателя фактическое
1.	Внешний вид	Таблица 5 п.1	Соответствует
2.	Средний наружный диаметр, мм	25+0,3 мм	26
3.	Толщина стенки, мм	2,3+0,4 мм	2,9
4.	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	450
5.	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	Соответствует
6.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. напряжении 12,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	100	Соответствует
7.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,4 МПа, контрольное время, ч, не менее	165	Соответствует
8.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	1000	Соответствует
9.	Овальность после экструзии, не более	1,2	Соответствует
Хранение: Труба хранится по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5(навесы) и 8(открытые площади).			
Гарантийный срок:2 года со дня изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.			

Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм.№1,2 при соблюдении правил транспортировки и хранения.

ОТК _____ Мугинов В.Р

Дата выдачи _____ 18.05.2020 г.

