

Паспорт № 50 лайт / 4195
Муфты противопожарные «ОГНЕЗА-ПМ»

 для полимерных труб наружным диаметром не более 50 мм
 ТУ 5285-001-92450604-2011 (с изм. 1)

 отгруженные ООО «Самтекст МСК»

 «26» 4 20 19 г. в количестве 60 шт масса нетто _____ кг

Дата изготовления _____ 20 ____ г.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателя	Норма по ТУ 5285-001-9245064-2011	Фактически по анализу
Наружный диаметр, мм	65,0 ± 3,0	соответствует
Внутренний диаметр, мм	50,0 ± 3,0	соответствует
Высота муфты без проушин, мм	50,0	соответствует
Толщина терморасширяющегося вкладыша, мм	4,0 ± 1,0	соответствует
Вес муфты в сборе, гр.	80,0 ± 10	соответствует
Коэффициент вспучивания, не менее %	900	соответствует
Предел огнестойкости EI, мин	180	соответствует
Объемная масса, кг/м ³	1500	соответствует
Инерционность полного срабатывания (перекрытия), не более, мин	10	соответствует

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 5285-001-9245064-2011 (с изм. 1) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями. Гарантийный срок хранения 1 год со дня отгрузки. Срок эксплуатации изделия не менее 30 лет. Использовать в соответствии с Инструкцией по применению.

Качество продукции соответствует ГОСТ Р 53306-2009

Сертификат соответствия № С-RU.АЮ64.В.00803,

выдан «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ»

Срок действия с 13.01.2017г. по 12.01.2022г.



Начальник ОТК _____ / Куликова Н.Г./

М.П.

