

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1814

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки  
«ENERGOFLEX SUPER»

Артикул изделия	EFXT022092SU
Наименование изделия	Трубка ENERGOFLEX SUPER 22/9-2
№ партии	1706213
Количество изделий в партии(п.м)	39 600

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU. АД38.Н00727 от 12.11.2019

### Результаты приёмо-сдаточных испытаний

Наименование показателя	Норма по ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)	Результат приёмо-сдаточных испытаний
Внутренний диаметр (мм)	23 – 26	24
Толщина стенки (мм)	7,5 – 10,5	9
Длина (мм)	1970 – 2050	2000
Внешний вид		Соответствует

**Гарантийный срок хранения:** 60 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

**Условия хранения:** Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 22/9-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



Инженер ОТК



Блинова Е.Н

Паспорт качества выдан \_\_\_\_\_ 18.06.2021г.