

ООО «ВАЛФ-РУС»

Тел. / факс: +7 (4922) 33-49-32
Тел.: +7 (4922) 40-05-35

Адрес: 600007, Россия, г. Владимир,
ул. 16 лет Октября, д. 1, оф. 25

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Опора с креплением VALFEX PP-R 100 – 63/65 СЕРАЯ
ТУ 2248-001-21088915-2015 ГОСТ 32415-2013

НОМЕР ПАРТИИ:

Кол-во: 120 шт.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: июнь 2022 г.

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТУ и ГОСТ	Результат испытания
1	Внешний вид	На поверхности фитингов не допускаются пузыри, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Для фитингов: - высота выступов после удаления литников не более 0,5 мм; - высота следа от разъема формы, следа от выталкивателей не более 0,5 мм; - глубина утяжек не более 0,5 мм. Внешний вид изделий должен соответствовать контрольному образцу	Внешний вид и качество поверхности фитинга соответствует контрольным образцам.
2	Конструкция, размеры		
2.1	Внутренний диаметр D1	63,0±0,4 мм	соответствует
2.2	Внутренний диаметр D2		
3	Стойкость при постоянном внутреннем давлении фитинга: Испытательное давление, 6,74 Мпа при 20 °С - час не менее		

Заключение: Опора с креплением VALFEX PP-R 100 - 63/65 СЕРАЯ соответствует требованиям ТУ 2248-001-21088915-2015 ГОСТ 32415-2013, с учетом протокола заводских испытаний.

Дата выдачи паспорта: « 19 » июля 2022 г.

Начальник ОТК

Унгеров

