

Ограх**Паспорт качества продукции № 17454/4****Наименов.
продукции:**

Противопожарная муфта "ОГРАКС-ПМ" для узлов пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полипропилена по

**Фирма
изго-тель:**

АО НПО "УНИХИМТЕК", 142181, Московская обл, Подольск г, Климовск мкр, Заводская ул, дом № 2, корпус 121

Соответствует:

- требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г.)

Типоразмер (Двн x Н), мм		32*30			
Номер партии		09			
Дата изготовления		28.07.21			
Количество в партии	муфт, шт	30			
Внешний вид		соответствует п. 1.3 ТУ			
Размеры муфты, мм	Диаметр наружный	42±5			
	Диаметр внутренний	32+4			
	Высота	30(+3-1)			
Размеры вкладыша, мм	Высота	29±1			
	Толщина	4,5±1,0			

Заключение ОТК: соответствует требованиям

Диспетчер

**ОТК
Огракс**

Кишенкова М. А.

13 августа 2021 г.

Клиент: ООО "Сантехкомплект", Заказ №У2065