



Паспорт № 2132

выдан сентябрь 2019 г.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЗНАК
изготовитель

Заказчик и его адрес: ООО "Сантехкомплект"

Основание: счет № 2132

Условное обозначение детали (наименование, размер Н.Д.)	Наименование исполнения И1;И2; (С3-по согласованию с Заказчиком)	Размер	Наличие покрытия	ГОСТ, ТУ, материал	Рабочее давление РУ кгс/см2	№ партии	дата партии	Механические свойства металла							
								Временное сопротивление разрыву Мпа	Предел текучести Мпа	Относительное удлинение 6z%	Относительное сужение %	Ударная вязкость КСУ, кгс/см2 Ст20 при -40°	Количество шт.	Масса для справки кг	Полуфабрикат (труба, лист- марка стали)
Тройник И1		Дн 21,3х2,0 (ДУ15)		ГОСТ 17376-2001 ст.20	100	Б387	05.05.2015г.	500	340	35	50	29	1000	0,30	ст20
Тройник И1		Дн 26,9х2,0 (ДУ20)		ГОСТ 17376-2001 ст.20	100	00524	25.02.2014г.	480	340	36	50	29	3600	0,37	ст20
Тройник И1		Дн 26,9х2,0 (ДУ20)	оц	ГОСТ 17376-2001 ст.20	100	00524	25.02.2014г.	480	340	36	50	29	100	0,37	ст20
Тройник И1		Дн 33,7х2,3 (ДУ25)		ГОСТ 17376-2001 ст.20	100	02063	31.07.2014г.	466	314	33,3	50	29	2000	0,80	ст20
Тройник И1		Дн 33,7х2,3 (ДУ25)	оц	ГОСТ 17376-2001 ст.20	100	110122	03.12.2014г.	410	245	21	50	29	300	0,80	ст20

Примечание:

Условия применения деталей исполнения 2 по РН (Рv) - по 5.1.7 или 5.1.7 ГОСТ 17380, а по рабочему давлению и температуре - по ГОСТ 356-80.

Начальник ОТК

Павлов Ю.П.

Штамп ОТК

НАЧАЛЬНИК ОТК
П. Ю.
17.09.2019