

Общество с ограниченной ответственностью

# ЗАВОД СОКОЛ

Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H08123

## ПАСПОРТ № 1603-323

Детали соединительные для  
трубопроводов из полиэтилена ПЭ100  
изготавливаемые методом литья под давлением  
ГОСТ 32415-2013

не подлежат обязательной сертификации  
Сертификат соответствия № РОСС RU.AM05.H08123

Наименование детали: Втулка 110 - ПЭ 100 SDR 17 лит. удл. (ЗС) вода

Номер партии: 160322 - 00-00000685 -

Дата изготовления: 3/2022

Количество: 369

| Наименование показателя   | Значение показателя по ТУ | Фактически    |
|---|---------------------------|---------------|
| 1. Внешний вид  | Таблица 3 п.1             | Соответ.      |
| 2. Размеры, мм  | Таблица 2                 | Соответ.      |
| 3. Стойкость при постоянном внутреннем давлении деталей, час, не менее:               |                           |               |
| при 20 С  | 100 час                   | Соответ.      |
| при 80 С  | 165 час                   | Соответ.      |
| при 80 С  | 1000 час                  | Соответ.      |
| 4. Изменение внешнего вида после прогрева   | Таблица 3 п.5             | Без изменений |
| 5. Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления в условиях 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150 |                           |               |

Заключение ОТК:

Качество литьевых соединительных деталей из полиэтилена соответствует требованиям ТУ 2248-002-91206629-2013, ГОСТ 32415-2013

Контролер ОТК Сирава А.Ф.



16 марта 2022 г.